

Генеральный директор
ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова"
Гиниятов Н.Х.

**ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЗАВОД ИМЕНИ Я.М. СВЕРДЛОВА"**

(наименование организации)

на 2024÷2028 гг

Главный инженер

Главный энергетик-начальник ОГЭ

Начальник ОУ иРЭ

Лебедев М.Ю.

Глазунов Е.А.

Василенкова Т.М.

Приложения:

1. Приложение № 1 на 2 листах
2. Приложение № 2 на 4 листах

**ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФКП "ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА" на 2024 - 2028 г.г.**

стр 1 Приложения 1

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 г № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышения энергетической эффективности"								
Почтовый адрес			606002,Дзержинск,Нижегородской области,пр.Свердлова,4								
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Глазунов Евгений Александрович контактный телефон (8313) 39-54-42 E-mail : glazunov@sverdlova.ru								
Даты начала и окончания действия программы			Начало -01.01.2024 г.Окончание-31.12.2028 г								
Период	Затраты, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленной на реализацию целевых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливо-энергетические ресурсы (ТЭР)							
	всего	в т. ч. капитальные		При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т. ч. хозяйственные нужды			
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы	
				т.у. т. без учета воды	млн. руб. без НДС учетом воды	т.у. т. без учета воды	млн. руб. без НДС учетом воды	т.у. т. без учета воды	млн. руб. без НДС учетом воды	т.у. т. без учета воды	млн. руб. без НДС учетом воды
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Базовый 2022 г	17,5			14 465,42	78,02	9,72	0,17	141 111,75	406,07	94,78	0,90
2024 г	20	0	0	14900	80,0	10	0,22	142000,0	407,0	407	1,78
2025 г	21	0	0	15300	81,0	11	0,23	146260,0	419,2	419	4,77
2026 г	21	0	0	15400	81,0	12	0,24	146000,0	419,0	248	2,76

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
2027 г	22	0	0	15862	82,0	12	0,25	148000	432	255	2,75
2028 г	22	0	0	16338	84,5	13	0,25	149000	445	263	1,75
Всего	106	0	0		408,5	58	1,19		2121,3	1591	13,81

Главный энергетик -начальник ОГЭ



Е.А.Глазунов



Приложение № 2 к Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ

КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФКП "ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА" НА 2024-2028 гг

Стр.1

Стр.1

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения							Численные значения экономии										
		Размерность	Всего накопительным итогом за годы реализации программы	2024 г	2025 г	2026г	2027 г	2028 г	Размерность	Всего экономии в указанной размерности	2024 г			2025 г			2026 г		
											численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Внедрение энергоэффективной тепловой изоляции на действующих паропроводах	м2	1000	200	200	200	200	200	Гкал	442	88	23	0,1	88,4	23	0,1	88,4	23	0,1
2	Вынос на эстакаду подземных паропроводов	пог.км	0,8	0,4	0,4	0	0	0	Гкал	195	106	27	0,12	88	23	0,1	0	0	0
3	Повышение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций газифицированного оборудования	шт	5	1	1	1	1	1	тут	229	46	46	0,2	46	46	0,2	46	46	0,2

Приложение № 2 к Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова

Стр.2

Приложение № 2 к Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова														Стр.
N п/п	Численные значения экономии						Затраты , млн. руб. (без НДС)					Статья затрат	Источник финансирования	
	2027 г			2028 г			2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г			
	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн. руб.								
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1	88.4181	22,9	0,1	88	23	0,1	3	3	3	3	3	с/с	Собст. средства	
2	0	0,0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	с/с	Собст. средства	
3	46	45,7	0,2	46	46	0,2	3	3	3	3	3	с/с	Собст. средства	

Приложение № 2 к Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" стр.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Повышение эффективности сжигания топлива на газифицированных агрегатах	шт	5	1	1	1	1	1	тут	206	23	23	0,1	46	46	0,2	46	46	0,2
5	Замена электрических кабельных линий	км	10	2	2	2	2	2	тыс. кВтч	207	0,07	69	0,3	0,07	69	0,3	69	69	0,3
6	Замена силовых трансформаторов	шт	10	2	2	2	2	2	тыс. кВтч	138	0,05	46	0,2	0,02	23	0,1	46	46	0,2
7	Замена оборудования распределительных подстанций 6(10) кВ	ячеек	42	6	18	6	6	6	тыс. кВтч	138	0,09	91	0,4	0,05	46	0,2	46	46	0,2
8	Замена и установка новых устройств компенсации реактивной мощности	шт	5	1	1	1	1	1	тыс. кВтч	69	0,02	23	0,1	0,02	23	0,1	23	23	0,1
9	Оснащение насосного оборудования устройствами частотного регулирования	шт	3	1	0	0	0	2	тыс. кВтч	46	0,02	23	0,1	0	0	0	0	0	0
10	Внедрение энергоэффективных устройств осушки воздуха в	шт	6	0	0	6	0	0	тыс. кВтч	184	0,00	0	0	0	0	0	184	183	0,8
11	Внедрение энергоэффективной тепловой изоляции в действующих системах холодоснабжения	м2	400	0	100	100	100	100	тыс. кВтч	345	0,00	0	0	0,12	114	0,5	115	114	0,5
12	Внедрение эффективных градиен в системах обратного водоснабжения	секций	2	0	2	0	0	0	тыс. кВтч	0	0,00	0	0	0,69	686	3	0		0
13	Внедрение энергоэффективных светильников и ламп систем электроосвещения	шт	500	100	100	100	100	100	тыс. кВтч	104	0,03	8	0,15	0,03	34	0,15	35	34	0,15

Приложение № 2 к Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" стр.4

1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
4	46	45,7	0,2	46	46	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	с/с	Собст. средства
5	69	68,6	0,3	69	69	0,3	3	3	3	3	1	с/с	Собст. средства
6	46	45,7	0,2	46	46	0,2	1,5	1,5	1,5	1,5	3	с/с	Собст. средства
7	46	45,7	0,2	46	46	0,2	8	4	4	4	1,5	с/с	Собст. средства
8	23	22,9	0,1	23	23	0,1	1	1	1	1	4	с/с	Собст. средства
9	0	0,0		46	46	0,2	0,5	0	0	0	1	с/с	Собст. средства
10	0	0,0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	с/с	Собст. средства
11	115	114,3	0,5	115	114	0,5	0	4	4	4	4	с/с	Собст. средства
12	0	0,0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	с/с	Собст. средства
13	35	34,3	0,15	35	34	0,15	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	с/с	Собст. средства

Главный энергетик -начальник ОГЭ



Е.А.Глазунов

